



Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda

8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.

Telefon: (22) 537-295, fax: (22) 537-160

kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu

bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu

Iktatószám: 01.Pk-10856/2018

Tárgy: „Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása”-

Konzultáció jegyzőkönyve, Kiegészítő tájékoztatás

JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: „Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás tervismertetővel egybekötött konzultációja.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Székesfehérvár, Pozsonyi út (Zsolnai út – Nagyszombati út közötti szakasz) felújítása” tárgyú a Kbt. Harmadik része szerinti, 115. § (1) és (5) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított. Az Ajánlattételi felhívást Ajánlatkérő 2018. február hó 12. napján küldte meg az Ajánlattevőknek, melyben a Kbt. 56. § (6) bekezdés alapján tervismertetővel egybekötött konzultációt biztosított Ajánlattevők részére.

A konzultációra **2018. február hó 19. napján 10:00** órai kezdettel Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Székesfehérvár, Városház tér 1. I. em.) Büfé helyiségében került sor.

Ajánlatkérő tájékoztatta Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a felmerült kérdéseket a konzultáción átadott Kérdező lapon tegyék fel, vagy a kérdéseiket az e-mail elérhetőségre (bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu) küldjék meg - szerkeszthető formában is- legkésőbb 2018. február hó 20. napja 12:00 óráig.

Ajánlatkérő a konzultáción ismertette a terveket és a dokumentációt, továbbá a konzultáción felmerült és az írásban megküldött kérdésekre Ajánlatkérő a választ minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

Jelen jegyzőkönyvet Ajánlatkérő minden Ajánlattevő számára egyidejűleg megküldi.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbi ajánlattevői kérdések érkeztek, melyekre Ajánlatkérő a következő válaszokat adja:

I. Kérdés: *Meglévő szerkezetnél kell-e számítani beton alapra?*

Válasz: **Nem kell számítani.**

2. **Kérdés:** *Csapadécsatorna építése során a terv szerinti közművédelmet kell-e megvalósítani?*

Válasz: Nem. Szükség szerint a csapadécsatornát keresztező közműveket kell védelembe helyezni.

3. **Kérdés:** *Ivóvíz gerincevezeték hiba esetén a javítás költsége kit terhel?*

Válasz: Amennyiben a hiba a kivitelezési munkálatokkal összefüggésben, a megvalósításra kerülő létesítmények átadásáig következik be, a javítás költsége a nyertes vállalkozót terheli. Az átadást követő, fél éven belül bekövetkező hibák esetében a hiba oka egyedileg vizsgálendő.

4. **Kérdés:** *Meglévő vagy új közmű kerül védelembe helyezésre?*

Válasz: Szükség szerint a meglévő.

5. **Kérdés:** *A Költségvetés 35. tétele – Védőcső ép. – a tervről számítva 51 fm, kérjük szíveskedjenek a helyes mennyiséggel javítani költségvetést!*

Válasz: A védőcső építés előirányzat. A költségvetés 35. tétele alapján 30 m 110 mm átmérőjű védőcső beépítését kell költségelni.

6. **Kérdés:** *A Fejérvíz Zrt. közműnyilatkozata javasolja a meglévő AC 150 mm-es vezeték cseréjét. Elkészül-e a vezetékkiváltás jelen eljárás keretében?*

Válasz: A vezetékcsere nem valósul meg.

7. **Kérdés:** *Kérjük megadni a meglévő út szerkezetét!*

Válasz: A pályaszerkezet pontos felépítése nem ismert. Az alapréteg és az aszfaltréteg változó vastagságú: ~20 cm zúzottkő, murva alap és kb. 7 cm aszfaltréteg.

8. **Kérdés:** *Hogyan kell biztosítani a megközelíthetőséget?*

Válasz: A kivitelezés időtartalma alatt az átmenő gépjárműforgalmat nem kell biztosítani. Az ingatlanok gyalogos és gépjárművel történő megközelíthetőségét, a személyszállítást, valamint a megkülönböztetett jelzést használó járművek célirányos beközeledését biztosítani kell. Az építési munkálatokból adódó egyes ingatlanokat érintő korlátozások megengedettek azzal, hogy azokról az ingatlanok tulajdonosait, használóit előzetesen értesíteni szükséges. Az utca zsákutcásítása megengedett.

A konzultáció során továbbá elhangzott, hogy az építés folyamán elbontott, újrahasznosítható anyagokat (egyeztetést követően) a Városgondnokság telephelyére kell szállítani, illetve a területen lévő fás szárú növények kivágásához engedélyt kérni a kivitelező feladata. A fakivágási határozatban előírt növénypótlás teljesítése a nyertes vállalkozó kötelezettsége.

A kiegészítő tájékoztatásban foglaltakat az ajánlattétel során a Tisztelt Ajánlattevők figyelembe venni szíveskedjenek!

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Székesfehérvár, 2018. február hó 21. napja



Dr. Bárdos Katalin
irodavezető

Kapják: 1. Ajánlattevők; 2. Irattár

